

Prohlášení o vlastnostech

Ve smyslu čl. 4 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 („CPR“) č. 2/2015

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Komínový systém IGCS

2. Typ: Komínový systém IGCS z Al

3. Zamýšlené použití: je určený na odvod spalin od plynových spotřebičů do venkovní atmosféry při suchém provozu pro přetlakový systém provozu (tlaková třída P1), pro teplotní třídu T 200°C a pro třídu odolnosti Vm. Komínový systém IGCS z Al s pevnými, flexibilními silikonovými, nerezovými vložkami a tvarovkami z Al umožňuje sestavy jednovrstvých komínů bez opláštění a nebo sestavy vícevrstvých komínů.

4. Výrobce: I.G.C STROJAL s.r.o., Priemysel'na 12/939, Žiar nad Hronom, IČO: 35763361, SK

6. Systém posuzování a ověřování stálosti výrobku: Systém 2+ podle harmonizované normy EN 1856-1:2010 a EN 1856-2:2010.

7. Oznamovaný subjekt: TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. vykonal počáteční inspekci výrobní a vnitropodnikové kontroly a vykonává průběžně inspekci a schvalování vnitropodnikové kontroly. Certifikátem č. 1301-CPR-0742 vydaným 2.4.2015 se potvrzuje, že všechny ustanovení týkající se vnitropodnikové kontroly výrobku uvedeného v příloze ZA normy EN 1856-1:2010 se uplatnili.

9. Vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované tech. specifikace
Teplotní třída	T 200°C	EN 1856-1:2010
Tlaková třída	P 1	EN 1856-1:2010
Odolnost proti působení kondenzátu	D	EN 1856-1:2010
Odolnost proti korozi	Vm-L10200 Vm-L13150 Vm-L11090	EN 1856-1:2010
Třída odolnosti pro vyhoření sazí/ vzdálenost od hořlavých materiálů	O20 O50 O70	EN 1856-1:2010
Jednovrstvé: T200 P1 D V1 L10200+L13150 O70		
Dvojevrstvé: T200 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O50		
Trojevrstvé: T200 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O20		
Flexibilní: T200 P1D V1 L50010/1.4404 O100		

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Výrobek se uvádí na trh s označením CE.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Datum a místo vydání, jméno a funkce zodpovědné osoby:

I.G.C. STROJAL s.r.o.
Priemysel'na 12/939
965 63 Žiar nad Hronom

Ing. Jaroslav Snopko
ředitel společnosti

Žiar nad Hronom 2. 4. 2015

